



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod

tel: 035/443-126; fax: 035/404-190

e-mail: komgosp@bpz.hr

KLASA:UP/I 612-07/17-01/23

URBROJ: 2178/1-03-17-4

Slavonski Brod, 25. svibanj 2017. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata tvrtke HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, iz Slavanskog Broda, Petra Krešimira IV. 11, za provedbom postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata rekonstrukcije zračne mreže u Slavanskom Brodu, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat: **Rekonstrukcija zračne mreže niskog napona ZM NN 0,4 kV TS 381, 383 10(20)/0,4 kV, Ulica Stjepana Radića u Slavanskom Brodu,**
na području Grada Slavanskog Broda, Brodsko-posavska županija
nositelja zahvata HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. 11, Slavonski Brod,
prihvatljiv je za ekološku mrežu.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, iz Slavanskog Broda, Petra Krešimira IV. 11, je podnio 4. svibnja 2017. godine, Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, zahtjev za provedbom postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat rekonstrukcije zračne mreže niskog napona ZM NN 0,4kV TS 381, 383 10(20)/0,4 kV, u Ulici Stjepana Radića u Slavanskom Brodu, na lokaciji kčbr. 3172, 3180 k.o. Brodski Varoš, Brodsko-posavska županija.

Zahtjev je u skladu sa odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), te su dostavljeni svi podaci o nositelju zahvata i Glavni projekt – građevinski, mapa II/II (zop: VG1608, oznaka VG1608G1; koji je izradio HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod).

Upravni odjel je sukladno članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, objavio na internetskoj stranici Županije dana 11. svibnja 2017. godine, Informaciju o zahtjevu za provođenje postupka Prethodne ocjene planiranog predmetnog zahvata (KLASA:UP/I 612-07/17-01/23), te sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (ranije Državni zavod za zaštitu prirode). Upravni odjel je zaprimio 24. svibnja 2017. godine, prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/17-38/558, URBROJ: 427-06-4-17-2, od 22. svibnja 2017. godine) u kojem se navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te je utvrdio sljedeće:

Predmetnim zahvatom je planirana rekonstrukcija zračne mreže niskog napona zbog sigurnije i kvalitetnije opskrbe električnom energijom u Ulici Stjepana Radića u Slavanskom Brodu na kčbr. 3172 i 3180 k.o. Brodski Varoš. Potrebno je rekonstruirati postojeće strujne krugove TS 10(20)/0,4 kV 381 i

postojeće TS 10(20)/0,4 kV 383 Slavonski Brod. Postojeća mreža je izgrađena na krovnim nosačima Al-Ce vodičima presjeka 35 mm², a u manjem dijelu je izvedena na betonskim stupovima i izoliranim vodičima. Rekonstrukcija mreže izvesti će se ugradnjom betonskih stupova u javnu prometnu površinu, na koje će se montirati novi izolirani vodiči SKS FR-NIXD9-AR 3x70+70+2x16 mm².

Planirani predmetni zahvat se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15), nalazi unutar područja ekološke mreže Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000005 *Jelas polje*.

Uzevši u obzir tip objekta i lokaciju zahvata, jer se radi o rekonstrukciji postojeće NN mreže unutar naseljenog područja, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, tla, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planiranog predmetnog zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani predmetni zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**

Planirani zahvat se nalazi unutar značajnog krajobraza *Jelas polje*. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) za navedeni zahvat potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode.

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, zatim na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te na području koje nije ujedno i zaštićeno područje, osim za zahvate iz podstavka 1. stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

U skladu sa odredbama stavaka 1. i 2. članka 44. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.


Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), temeljem odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16), te poništena.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

- ✓ 1. HEP-ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 11, Slavonski Brod
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Inspekcija zaštite prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb
5. u spis predmeta