



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035/443-126; fax: 035/404-190
e-mail: komgosp@bpz.hr
KLASA:UP/I 612-07/17-01/32
URBROJ: 2178/1-03-17-5
Slavonski Brod, 22. kolovoz 2017. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4., vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata tvrtke Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26a, za provedbom postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje podzemnih spremnika, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat: **Izgradnja podzemnih spremnika za gorivo u Novom Gradu, na području Općine Oprisavci, Brodsko-posavska županija**, nositelj zahvata Slavonija Bus d.o.o., Novi Grad 26a, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Slavonija Bus d.o.o., iz Novog Grada 26a, je putem opunomoćenika tvrtke Ingri d.o.o. iz Rušćice, Rušćičkih žrtava 41, podnio 12. srpnja 2017. godine, Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, zahtjev za provedbom postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje podzemnih spremnika za gorivo u Novom Gradu na kčbr. 75/1, k.o. Novi Grad, na području Općine Oprisavci, Brodsko-posavska županija.

Zahtjev je u skladu sa odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), te su dostavljeni svi podaci o nositelju zahvata i Opis i prikaz građevine (br. 68/17-A, zop: 68/17-Z, koji je izradio Ingri d.o.o. iz Rušćice, u svibnju 2017. god.).

Upravni odjel je sukladno članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, objavio na internetskoj stranici Županije dana 18. srpnja 2017. godine, Informaciju o zahtjevu za provođenje postupka Prethodne ocjene planiranog predmetnog zahvata (KLASA:UP/I 612-07/17-01/32), te sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (ranije Državni zavod za zaštitu prirode). Upravni odjel je zaprimio 1. kolovoza 2017. godine, prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (KLASA: 612-07/17-38/775, URBROJ: 427-06-4-17-2, od 24. srpnja 2017. godine) u kojem se navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te je utvrdio sljedeće:

Planiranim zahvatom se planira izgradnja tri podzemna spremnika za gorivo (euro-dizel) za vlastite potrebe nositelja zahvata na lokaciji kčbr. 75/1 k.o. Novi Grad. Lokacija zahvata je unutar građevinskog područja naselja Novi Grad. Na lokaciji je postojeća poslovna zgrada – garaža za autobuse sa nadstrešnicom i obiteljska kuća s potkrovljem. Kućište spremnika je cilindričnog oblika sa

podnicama na krajevima a izvodi se u zavarenoj izvedbi kao dvoplošni. Spremnik je obujma 9800 litara svaki. Spremnici su opremljeni svim potrebnim priključcima čija su veličina i oblik prilagođeni utakačkim rukama. Priključci su smješteni u zaštitno okno koje omogućava lagani pristup priključcima, zaštitu priključaka i zaštitu okolnog područja. Gornji rub spremnika nalazi se ukopan 1 m ispod razine okolnog terena. Spremnik se postavlja na AB temelje-stope i fiksira. Prije izrade AB pokrovne ploče spremnik se mora pažljivo obložiti slojem nabijenog suhog pijeska uz oprez kako se ne bi prilikom ugradnje oštetila hidroizolacija. Polaz i povrat goriva iz spremnika, se spaja na postojeći cijevni razvod, te se po provedenom spajanju provodi ispitivanje vodonepropusnosti. Spremnik mora biti tvornički ispitani i imati odgovarajuće ateste, kao i sva oprema koja se ugrađuje.

Planirani predmetni zahvat se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13 i 105/15), ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 50 m.

Uzevši u obzir tip objekta jer se radi o izgradnji podzemnih spremnika u izgrađenom području, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, tla, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planiranog predmetnog zahvata, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani predmetni zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, zatim na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te na području koje nije ujedno i zaštićeno područje, osim za zahvate iz podstavka 1. stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je, ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

U skladu sa odredbama stavaka 1. i 2. članka 44. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), temeljem odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16), te poništena.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

- ✓ 1. Ingri d.o.o., Trg pobjede 25, Slavonski Brod
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Inspekcija zaštite prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb
5. u spis predmeta