



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO  
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I 612-07/15-01/12  
URBROJ: 2178/1-03-15-3  
Slavonski Brod, 3. srpanj 2015. godine

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), daje

**I N F O R M A C I J U**

**o podnošenju zahtjeva za provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti  
za ekološku mrežu zahvata: Postavljanje kablenskog dalekovoda KB 10(20) kV – priključak KTS  
10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška**

- 1. Tijelo nadležno za provedbu postupka:**  
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije,  
Petra Krešimira IV. br. 1, Slavonski Brod
- 2. Nositelj zahvata:**  
HEP ODS Elektra Slavonski Brod  
Petra Krešimira IV. br. 11, Slavonski Brod
- 3. Pravni temelj postupka:** odredbe članka 24., 25., 28., 29., 30. i 177. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), odredbe članka 3., 4., 5. i 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14)
- 4. Zahtjev za provođenje prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat:** Postavljanje kablenskog dalekovoda KB 10(20) kV – priključak KTS 10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška, sadržava sve dokumente i podatke navedene odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu.  
U postupku će biti zatraženo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.
- 5. Lokacija zahvata:** kčbr. 874/2, 1087, 872/2 k.o. Prvča, Zona malog gospodarstva,  
Grad Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija
- 6. Sažeti opis zahvata:** Svrha zahvata je priključenje trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV Klimaopreme u vlasništvu tvrtke Klimaoprema d.d. radi napajanja industrijskog postrojenja u Zoni malog gospodarstva Grada Nova Gradiška. Kablenski dalekovod je podzemna instalacija. Duljine trase 300 m. Kabel se ukapa u rov dubine 0,8 m i širine 0,4 m. Ulaz kabela u trafostanicu se izvodi kroz kablenske uvodnice u temelju trafostanice.
- 7. Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu i ishodu postupka:** Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, objavljuje ovu Informaciju o podnesenom zahtjevu, te po ishodu postupka, doneseno Rješenje o provedenoj prethodnoj ocjeni predmetnog zahvata na službenoj internetskoj stranici Županije ([www.bpz.hr](http://www.bpz.hr)).

**Savjetnik za zaštitu prirode i okoliša**  
Ljiljana Curić, dipl.ing.