



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod

tel: 035/443-126; fax: 035/404-190

e-mail: komunalno@bpz.hr

KLASA:UP/I 612-07/15-01/12

URBROJ: 2178/1-03-15-5

Slavonski Brod, 4. kolovoz 2015. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a povodom zahtjeva investitora zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, iz Slavonskog Broda, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Postavljanje kablenskog dalekovoda KB 10(20) kV – priključak KTS 10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška“, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat: „Postavljanje kablenskog dalekovoda KB 10(20) kV – priključak KTS 10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška“, investitora zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod iz Slavonskog Broda, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

O b r a z l o ž e n j e

HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod, je podnio Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Postavljanje kablenskog dalekovoda KB 10(20) kV – priključak KTS 10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška“, na području Grada Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija, na lokaciji kčbr. 874/2, 1087, 872/2 k.o. Prvča.

Zahtjev je dopunjen svim traženim podacima, te je u skladu sa odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14). Dostavljeni su podaci o nositelju zahvata i Idejno tehničko rješenje „Kabelski dalekovod KB 10(20) kV – priključak KTS 10(20)/0,4 kV Klimaoprema, Nova Gradiška, Zona malog gospodarstva“ (broj: 4010001/2507/15ZM, kojeg je izradio HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod, u ožujku 2015. godine).

Upravni odjel je sukladno članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, objavio na internetskoj stranici Županije, Informaciju o zahtjevu za provođenje postupka Prethodne ocjene planiranog zahvata (KLASA:UP/I 612-07/15-01/12), te sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Upravni odjel je zaprimio mišljenje Državnog zavoda (KLASA: 612-07/15-38/457, URBROJ: 366-08-2-15-2, od 3. kolovoza 2015. godine) u kojem se navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Državnog zavoda, te je utvrdio sljedeće:

Planiranim predmetnim zahvatom je planirano priključenje trafostanice KTS 10(20)/0,4 kV Klimaopreme u vlasništvu tvrtke Klimaoprema d.d., radi napajanja industrijskog postrojenja u Zoni malog gospodarstva Grada Nova Gradiška na kčbr. 874/2, 1087 i 872/2, k.o. Prvča. Kabelski dalekovod je podzemna instalacija. Duljine trase je 300 m. Kopanje rova izvodi se strojno

rovokopačima, a na mjestima križanja dalekovoda s drugim instalacijama ručno. Kabel se ukapa u rov dubine 0,8 m i širine 0,4 m. Ulaz kabela u trafostanicu se izvodi ručno kroz kabelaške uvodnice u temelju trafostanice. Planirano trajanje zahvata je 15 dana.

Planirani predmetni zahvat se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13), nalazi van područja ekološke mreže. Na udaljenosti od cca 2,2 km od predmetnog zahvata nalazi se područje ekološke mreže: Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000004 Donja Posavina“.

S obzirom na navedeno, odnosno zbog samih značajki zahvata, te udaljenosti zahvata od područja ekološke mreže, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Državnog zavoda, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani predmetni zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, zatim na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te na području koje nije ujedno i zaštićeno područje, osim za zahvate iz podstavka 1. stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je, ako nadležno tijelo isključuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.


U skladu sa odredbama stavaka 1. i 2. članka 44. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Inspekciji zaštite prirode. Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), temeljem odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), te poništena.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Inspekcija zaštite prirode, Olajnica 19, pp 43, 32000 Vukovar
4. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
5. u spis predmeta