



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod
tel: 035/443-126; fax: 035/404-190
e-mail: komunalno@bpz.hr
KLASA:UP/I 612-07/15-01/08
URBROJ: 2178/1-03-15-10
Slavonski Brod, 12. listopada 2015. godine

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavak 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13), a povodom zahtjeva investitora zahvata Hrvatska elektroprivreda, ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV. 11, Slavonski Brod, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „**Transformatorska stanica BSTS 10(20)/0,4 kV Gornja Bebrina – zapad s priključnim kabelskim dalekovodom KDV 10(20) kV i niskonaponskom zračnom mrežom u Gornjoj Bebrini**“, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat: „**Transformatorska stanica BSTS 10(20)/0,4 kV Gornja Bebrina – zapad s priključnim kabelskim dalekovodom KDV 10(20) kV i niskonaponskom zračnom mrežom u Gornjoj Bebrini**“, na području Općine Klakar, Brodsko-posavska županija, investitora zahvata Hrvatska elektroprivreda, ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV. 11, Slavonski Brod, **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska elektroprivreda, ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV. 11, Slavonski Brod, je podnijela Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, zahtjev za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Transformatorska stanica BSTS 10(20)/0,4 kV Gornja Bebrina – zapad s priključnim kabelskim dalekovodom KDV 10(20) kV i niskonaponskom zračnom mrežom u Gornjoj Bebrini“, na području Općine Klakar, Brodsko-posavske županije, na kčbr. 2554, 2555, 2558 i 2559, k.o. Gornja Bebrina.

Dokumentacija uz zahtjev je dopunjena i u skladu je sa odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članaka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14), te su dostavljeni svi podaci o nositelju zahvata i Glavni projekt: Transformatorska stanica BSTS 10(20)/0,4 kV Gornja Bebrina – zapad s priključnim kabelskim dalekovodom KDV 10(20) kV i niskonaponskom zračnom mrežom u Gornjoj Bebrini (broj projekta 17/14-KZ, zajednička oznaka ELNA 1714 G), koji je izradila Elna kabel d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 217/1A, u prosincu 2014. godine.

Upravni odjel je sukladno članku 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, objavio na internetskoj stranici Županije, Informaciju o zahtjevu za provođenje postupka Prethodne ocjene planiranog zahvata (KLASA:UP/I 612-07/15-01/08), te sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, zatražio prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Upravni odjel je zaprimio mišljenje Državnog zavoda (KLASA: 612-07/15-38/294, URBROJ: 366-08-2-15-2, od 4. svibnja 2015. godine, zaprimljeno dana 11. svibnja 2015. godine) u kojem je Državni zavod zatražio dopunu dokumentacije izjavom o usklađenosti zahvata s dokumentima vezanim za zaštitu priča na elektroenergetskim strukturama i člankom 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu. Investitor je obaviješten Zaključkom (KLASA: UP/I 612-07/15-01/08, od 15. svibnja 2015. god.), te je produžen rok za dostavu traženih izmjena (Zaključak, KLASA: UP/I 612-07/15-01/08, od 17. lipnja 2015. godine). Investitor je 2. rujna 2015. godine, dostavio nadopunjen projekt koji je dostavljen u Državni zavod. Državni zavod u mišljenju (KLASA:617-07/15-38/294, URBROJ: 266-08-

2-15-4) zaprimljenim 5. listopada 2015. godine, navodi, da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata za ekološku mrežu.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Državnog zavoda, te je utvrdio sljedeće:

Planiranim predmetnim zahvatom se planira izgradnja „Transformatorska stanica BSTS 10(20)/0,4 kV Gornja Bebrina – zapad“ s priključnim kablom dalekovodom KDV 10(20) kV, niskonaponskim kablom i zračnim izvodima i mrežom niskog napona. Lokacija zahvata je u naselju Gornja Bebrina (u zapadnom dijelu) na, na kčbr. 2554, 2555, 2558 i 2559 k.o. Gornja Bebrina, na području Općine Klakar u Brodsko-posavskoj županiji. Građevina se sastoji od priključnog kablom dalekovoda duljine 48,6 m i dva niskonaponska izvoda (sjevernog duljine 72,3 m i južnog duljine 441,6 m) koji će se napajati iz nove transformatorske stanice. Investitor planira izgradnju nove transformatorske stanice na armiranobetonskom stupu BSTS 10(20)/0.4 kV, dimenzija temelja Ø 600 mm i visine stupa 10 m. Na transformatorskoj stanici ugrađuje se transformator snage 100 kVA. Planira se izgradnja nove i rekonstrukcije dijela postojeće zračne niskonaponske mreže u naselju Gornja Bebrina, dimenzije temelja stupova su Ø 500 mm, dok je visina stupa 8 m. Izgradnji i rekonstrukciji se pristupa radi širenja sela izgradnjom novih obiteljskih kuća na zapadnoj strani sela. Novi dio mreže se izvodi ugradnjom betonskih stupova u javnu površinu uz cestovni kanal sa sjeverne i južne strane županijske ceste samonosivim kablom snopom. Priključci na mrežu će biti izvedeni sa najbližih stupova priključnim kablom. Ukupna duljina dalekovoda iznosi 562 m.

Planirani predmetni zahvat se temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“ br. 124/13), nalazi unutar područja ekološke mreže: Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) *HR1000005 Jelas polje*. Na udaljenosti od cca 530 m od predmetnog zahvata nalazi se Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) *HR2000426 Dvorina*.

S obzirom na navedeno i da će se radovi izvoditi u zimskom periodu, u trajanju od 3 mjeseca (izvan sezone gniježdenja ptica), te da je zahvat usklađen s dokumentom „Guidelines on how to avoid or mitigate impact of electricity power grids on migratory birds in the African-Eurasian region“ i člankom „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na sredjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima“, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uvažavajući gore navedeno mišljenje Državnog zavoda, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom, za planirani predmetni zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.**

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode, propisano je da upravno tijelo provodi prethodnu ocjenu za zahvate za koje to upravno tijelo provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša, zatim na zaštićenom području u kategoriji regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika prirode i spomenika parkovne arhitekture, te na području koje nije ujedno i zaštićeno područje, osim za zahvate iz podstavka 1. stavka 1. istog članka 29. Zakona o zaštiti prirode.

Nadalje, člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode, propisano je, ako nadležno tijelo isključuje mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno navedenom, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.

U skladu sa odredbama stavaka 1. i 2. članka 44. Zakona o zaštiti prirode, ovo Rješenje se dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i inspekciji zaštite prirode.

Također, ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Brodsko-posavske županije (www.bpz.hr), temeljem odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima po Tar. br. 1. i

2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), te poništena.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, neposredno u pisanom obliku ili usmeno u zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe po Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



Dostaviti:

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Elektra Slavonski Brod, P. Krešimira IV. 11, Slavonski Brod
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Inspekcija zaštite prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
4. Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
5. u spis predmeta